



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-05

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. 718-25-61

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 32, корп. 4, тел. 349-71-27

Акт N д-д-д-д-11
по результатам рассмотрения заявления

31.05.2018 года

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

15 часов 00 минут

Вакула Ольга Викторовна, старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Приморского района Санкт-Петербурга УНД ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование, рассматривавшего заявление)

В период с 14 час. 00 мин. 31.05.2018 г. по 15 час. 00 мин. 31.05.2018 г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, занимаемом Автономной некоммерческой организации «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку».

расположенного(-ых) по адресу: 197183, пр. Приморский д. 33, лит. А, пом. 1-Н

при обследовании совместно с директором АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» Сорокиной Л.И.
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Встроенное помещение 1-Н находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, функциональное назначение здания относится к классу Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома). Отопление водяное, центральное, вентиляция приточно-вытяжная, электрифицировано, освещение естественное. Помещение занимаемое АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» оборудовано системой автоматической противопожарной защиты и системой оповещения управления эвакуацией. Помещение укомплектованы первичными средствами пожаротушения, ведется журнал инструктажей по пожарной безопасности, ответственные за пожарную безопасность прошли обучение ПТМ. Пути эвакуации свободны, не имеют препятствий (функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку»

Сорокина Л.И. (Фамилия, инициалы законного представителя
(подпись))

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 31 » 05 2018 г.



Директор АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» Сорокиной Л.И. ((Фамилия, инициалы законного представителя
(подпись))

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 31 » 05 2018 г.



Вывод по результатам обследования:

Встроенные помещения 1-Н соответствуют требованиям пожарной безопасности.

« 31 » 05 2018 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности

ОНДПР Приморского района

УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

майор внутренней службы

Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » 05 2018.



(подпись)